

ENWIND Sp. z o.o. 00-094 Warszawa, ul. Wierzbowa 9/11, Poland, tel. +48 22 826 71 66, KRS 0000243777, REGON 100096184, NIP 769-207-44-02, Kapitał Zakładowy: 20 000 000,00 zł, Konto: DnB Bank Polska SA Nr: 85 2190 0002 3000 0046 7649 0101

Warszawa, 06 marca 2019 r.

Do:

Sz. P. Jan Słodki
Wójt Gminy Głuchów
Al. Klonowa 5
96-130 Głuchów

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.02.2019 (znak: RG 7313.12019r.) informujemy jak poniżej. Planowana przebudowa dróg wykonywana będzie w miejscach, w których zainstalowane są kable WN 110kV. W zależności od zakresu planowanego remontu dróg mogą także występować studzienki, w których mieszczą się mufy kablowe. Enwind Sp. z o.o. wyraża zgodę na wykonywanie planowanego remontu przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. Wszelkie prace w bezpośrednim zbliżeniu do studzienek kablowych muszą odbywać się przy udziale przedstawiciela Enwind Sp. z o.o. z uwagi na prace w rejonie czynnego kabla WN. W związku z powyższym każda taka praca musi być z wyprzedzeniem zgłoszona do Enwind Sp. z o.o. w celu zapewnienia wymaganego nadzoru.
2. W przypadku jeżeli projektowana rzędna wysokościowa warstwy ścieralnej będzie wyższa od rzędnej pokrywy danej studzienki należy podnieść pokrywę poprzez zastosowanie tzw. „pierścieni regulujących” dla danego typu studzienki. Pierścienie regulacyjne oraz zaprawa musi zostać dobrana do klasy nośności dla danej drogi i umieszczona w dokumentacji projektowej remontu drogi.
3. W zakresie wykonywania robót bezpośrednio wokół studzienki niedopuszczalna jest praca sprzętem mechanicznym – roboty należy prowadzić ręcznie.
4. Niedopuszczalne jest jakikolwiek otwieranie lub przesuwanie włazów i innych elementów studzienek bez obecności i zezwolenia przedstawiciela Enwind Sp. z o.o.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Pawłem Górnicz – tel. 510 961 757.

Z poważaniem,



Magdalena Sobczyńska
Członek Zarządu
Enwind sp. z o.o.